

AB UYGUNLUK BEYANI

EC DECLARATION OF CONFORMITY

ATANUR ENERJİ PANO ELEKTRİK MEKANİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

ESKİHİSAR MAH. 8000 SK. NO:27/1
MERKEZEFENDİ - DENİZLİ - TÜRKİYE

Ürünün Tanımı <i>Description of the Product</i>	: ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ PANOLARI LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES		
Ürünün Markası <i>Trade Mark</i>	: ATANUR ENERJİ		
Uygulanan AT Direktifi <i>Applicable EC Directives</i>	: ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ (2014/35/EU) LOW-VOLTAGE DIRECTIVE (2014/35/EU)		
Uygulanan Standartlar <i>Applicable Standards</i>	: TS EN IEC 61439-1:2021 + AC:2022 + AC:2024, TS EN IEC 61439-2:2021		
Rapor Numarası ve Tarihi <i>Number and Date of the Report</i>	: 25-2113-R0-N1-1 / 20.10.2025 (LVT TEST LTD. ŞTİ.)		
Teknik Özellikler <i>Technical Specifications</i>	: Çalışma Gerilimi: 400V, Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV, Beyan Akımı: 4000A, Kısa Devre Dayanım Akımı: 60 kA, Kısa Devre Tepe Dayanım Akımı: 132 kA, Koruma Derecesi: IP40, IK10, Form 4b Operating Voltage: 400V, İmpulse Withstand Voltage: 12 kV, Nominal Current: 4000A, Short-Time Withstand Current: 60 kA, Peak Withstand Current: 132 kA, Degree of Protection: IP40, IK10, Form 4b		
Yayın Tarihi <i>Issue Date</i>	: 29.01.2026	Geçerlilik Tarihi <i>Validity Date</i>	: 28.01.2027

Aydın
ATA

Dijital olarak
imzalayan
Aydın ATA
Tarih:
2026.01.29
12:41:22 +03'00'



A BELGELENDİRME
1202/2 SOK. NO:31 K:4/410
YENİŞEHİR - İZMİR
Tel: 0 232 435 40 36
www.abelgelendirme.com